

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
QUANG TRUNG

Số 12 /QTSC-KTĐN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: *Quý Công ty*

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) có nhu cầu thực hiện gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ với các yêu cầu sau đây:

I. KHÁI QUÁT GÓI THẦU

- Tên gói thầu: Thi công sửa chữa, bảo trì thiết bị máy khuấy - bơm tuần hoàn bùn, bổ sung vi sinh bể anoxic - bể aerotank và điều chỉnh vận hành hệ thống xử lý nước thải cột A, QCVN 14:2008.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tháng 5/2025, 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (thi công cả thứ 7, chủ nhật).

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trạm Xử lý nước thải, Lô 38 Khu CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

II. TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU

Nhà thầu tham gia gói thầu phải có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Nhà thầu là doanh nghiệp:

a) Nhà thầu trong nước: có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu nước ngoài: có đăng ký thành lập hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

III. YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	YÊU CẦU KỸ THUẬT HOẶC CHẤT LƯỢNG	ĐVT	SL	GHI CHÚ
I. Thiết bị khuấy chìm tại bể cân bằng và bể anoxic					
1	Thay mới bộ nối nhanh tự động (Auto Coupling)	- Bao gồm: Chân đế và ngàm trên/dưới	bộ	2	

		- Model: S100 - Chất liệu: Gang dẻo			Xuất xứ hàng hoá, thiết bị
2	Thay mới bộ đỡ bơm tuần hoàn nitrat	Tạo khối hình hộp chữ nhật kích thước DxRx C: 957x657x150mm - Quy cách đế chân bơm: DxR: 1107x807mm dày 6mm, chấn cạnh dài 75mm: 2 bản mã	bộ	2	
3	Thanh La	600x60x6mm	thanh	2	
4	Cáp M6, Tăng đưa, siết cáp	2 bộ	bộ	2	
5	Tắc kê	Inox 304, M10x80	bộ	10	
6	Bu lông	Inox 304, M14x150	bộ	8	
7	Bulong	Inox 304, M14x70	bộ	8	
8	Sửa chữa khuấy chìm 01	- Công suất: 3.7kW/380V - Quấn lại động cơ - Thay bạc đạn SKF - Thay cáp điện (05 mét) - Thay oring làm kín, thay dầu	máy	1	
9	Tháo dỡ, vận chuyển đi về, lắp đặt	Tháo dỡ, vận chuyển đi về, lắp đặt	bơm	1	
II. BƠM TUẦN HOÀN Bùn 1 và 2					
1	Sửa chữa Bơm bùn 01: * Động cơ: 7.5KW/380V/50Hz * Đầu bơm rời, đầu hút/ đẩy: DN80	- Quấn lại động cơ - Thay bạc đạn động cơ SKF - Làm lại cánh bơm - Cánh SUS304 dày 6mm - Thay phốt, oring, seal, bạc đạn đầu bơm - EBARA, Nhật - Cân bằng động buồng bơm	Bơm	1	Xuất xứ hàng hoá, thiết bị
2	Bảo trì Bơm bùn 02: * Động cơ: 7.5KW/380V/50Hz * Đầu bơm rời, đầu hút/ đẩy: DN80	- Thay bạc đạn động cơ SKF - Làm lại cánh bơm - Cánh Inox 304 dày 6mm - Thay phốt, oring, seal, bạc đạn đầu bơm - Cân bằng động cho đầu bơm	Bơm	1	
3	Tháo dỡ, vận chuyển đi về, lắp đặt	Tháo dỡ, vận chuyển đi về, lắp đặt	bơm	2	
III CHI PHÍ KHÁC					
1	Máy cầu tự hành hỗ trợ thi công, tháo, lắp, vận chuyển thay đổi vị trí	Máy cầu tự hành hỗ trợ thi công, tháo, lắp, vận chuyển thay đổi vị trí	ca	3	Xuất xứ hàng hoá, thiết bị. Thiết bị (vòi xịt áp lực, bơm áp lực, ống dẫn, dây
2	Vi sinh nền	- Loại bùn sau khi ép nước - Quy cách bao 50kg - Vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá	tấn	3	

3	Men vi sinh xử lý BOD, COD (bể aerotank)	Chủng men vi sinh đặc chủng, chuyên sử dụng để phân huỷ các chất ô nhiễm trong nước thải	hệ	1	điện nguồn...) và nhân công.
4	Men vi sinh xử lý Amoni (bể cân bằng, anoxic)	Chủng men vi sinh đặc chủng, chuyên sử dụng để phân huỷ Amoni trong nước thải	hệ	1	
5	Vận hành giám sát, điều chỉnh hệ thống	- Thời gian: 30 ngày - Đo đạc, test các chỉ số DO (bể anoxic, aerotank), pH, SV, bùn (QCVN 14:2008, cột A) - Điều chỉnh các thông số vận hành (chế độ vận hành bơm đầu vào - bơm chuyển tiếp, bơm tuần hoàn bùn vi sinh, vệ sinh cân chỉnh thiết bị phao báo từng bể báo bơm...)	gói	1	
6	Vệ sinh bể thu gom	180 m ³	bể	1	
7	Vệ sinh bể lắng	185 m ³	bể	1	
8	Vệ sinh bể chứa bùn	50 m ³	bể	1	
9	Vệ sinh bể Anoxic	240m ³	bể	1	
10	Thông đường ống bơm bùn	ống dẫn uPVC D114 dẫn bùn vi sinh về bể anoxic, aerotank. Vệ sinh các van bướm D114 khoá dẫn bùn từng tuyến ống	hệ	1	

2. Yêu cầu về phương thức thực hiện

- Phương thức thực hiện:

➤ Thi công trực tiếp tại khu hệ thống xử lý nước thải, chuẩn bị đầy đủ vật tư và đồ bảo hộ lao động trong quá trình thi công.

➤ Qua trình thi công tuân thủ các quy định về an toàn điện, đấu nối hệ thống không gây ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải.

➤ Đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật.

- Quá trình thực hiện công việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật xung quanh, an toàn lao động, vệ sinh sạch sẽ tại vị trí thi công.

- Bảo hành thiết bị bảo trì 12 tháng.

3. Yêu cầu về phương thức thanh toán, bảo đảm thực hiện

- Theo thỏa thuận khi các Bên ký kết hợp đồng.

- Đồng tiền thanh toán: tiền đồng Việt Nam.

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

4. Cam kết của nhà thầu về tài chính để thực hiện gói thầu

Nhà thầu cam kết đủ năng lực tài chính để thực hiện gói thầu của QTSC.

IV. YÊU CẦU BÁO GIÁ CỦA NHÀ THẦU

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải đầy đủ các nội dung sau:

- Văn bản báo giá phải có đầy đủ nội dung theo yêu cầu ở mục V;
- Văn bản báo giá phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và dấu (trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp, tổ chức) của nhà thầu.

V. NỘI DUNG CHÀO GIÁ/BÁO GIÁ

1. Nội dung hàng hóa/dịch vụ

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THUẾ GTGT (%)	TIỀN THUẾ	THÀNH TIỀN CHƯA THUẾ	GHI CHÚ
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)*(2)*(3)	(5)=(1)*(2)	
I. HẠNG MỤC MUA SẴM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ								
Tổng cộng						(6)	(7)	
Tổng cộng sau thuế (I)=(6)+(7)								
II. CHI PHÍ NHÂN CÔNG/CHI PHÍ KHÁC *(nếu có)								
Tổng cộng						(8)	(9)	
Tổng cộng sau thuế (II)=(8)+(9)								
Tổng giá trị (I+II)								
Bảng chữ:								

2. Thông tin về chất lượng, kỹ thuật

.....

.....

.....

3. Phương thức thanh toán, bảo đảm thực hiện

.....

.....

.....

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá

.....

.....

5. Cam kết của nhà thầu về tài chính để thực hiện gói thầu

.....

.....

6. Nội dung khác

.....

.....

VI. TIẾP NHẬN BÁO GIÁ:

- Chỉ tiếp nhận những báo giá gửi bằng thư trực tiếp qua địa chỉ QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM hoặc email quocquan@qtsc.com.vn trước 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2025.

- Chúng tôi chỉ phản hồi các báo giá hợp lệ qua email trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày 06/5/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN



Nguyễn Văn Nhân

